

VERVANGEN FILTERS WTW

Het vervangen van de filters in een warmteterugwinapparaat. In dit document wordt als voorbeeld een WHR 930 van het fabricaat Zehnder/JE StorkAir gebruikt.
Het principe geldt echter voor alle warmteterugwinapparaten.



Stap 1:
Neem de stekker uit het stopcontact



Stap 2:
Trek de filters uit het warmteterugwinapparaat.

Let op: er kan vuil vrijkomen.



Stap 3:
Verwijder een eventueel filterframe, door het filterdoek eraf te schuiven.
Filters met een geïntegreerd stalen frame worden in het geheel verwijderd.



Stap 4:
Neem de schone filters uit de verpakking



Stap 5:
Schuif de nieuwe filters over het frame.



Stap 6:
Schuif de filters weer in de filterhouder van het
warmteterugwinapparaat



Stap 7:
Steek de stekker weer in het stopcontact

Stap 8:
Controleer de werking van het
warmteterugwinapparaat

Stap 9:
Bestel een nieuwe set filters voor de volgende
vervanging.